



OKRESNÝ
ÚRAD
SABINOV

Obecný úrad Šarišské Michaľany

Dátum: 6.12.2017

Číslo záznamu:

Číslo spisu: Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. slobody 85, 083 01 Sabinov

Prílohy:

Vybanuje:

OU-SB-OSZP-2017/001020-00006/Če/ŠVS

V Sabinove dňa 1.12.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanovením § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na základe predloženej žiadosti, doložených dokladov, ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním zo dňa 9.11.2017,

v y d á v a

stavebníkovi, **Obec Šarišské Michaľany, Obecný úrad, ul. Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany, IČO: 00327808,**

p o v o l e n i e

1. Na zriadenie vodnej stavby „Kanalizácia – Nová ulica, Vodovod – Nová ulica,“ podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 66 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v rozsahu:

SO 01 – Kanalizačná stoka: Stoka z rúr PVC DN/ID 300 celkovej dĺžky 187,50 m bude napojená na jestvujúcu stoku DN/ID 300 verejnej kanalizácie. Kanalizačné šachty v počte 5 ks. Kanalizačné prípojky verejná časť z rúr PVC DN/ID 200 v počte 10 ks.

SO 01 – Vodovodné potrubie: Vodovodné potrubie DN/ID 100 celkovej dĺžky 197,0 m bude napojené na jestvujúce potrubie DN/ID 100 verejného vodovodu. Vodovodné prípojky verejná časť v počte 10 ks. Na potrubí budú osadené podzemné hydranty v počte 2 ks.

Vodná stavba bude zriadená na pozemkoch C KN: 158/15, 158/17, 158/28, 520/3 a 520/1, k.ú. Šarišské Michaľany, vo vlastníctve obce Šarišské Michaľany.

Povolenie sa vydáva za týchto podmienok a povinností pre stavebníka:

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní. Prípadné zmeny je potrebné prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy.
2. Počas výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy a chrániť zdravie osôb na stavenisku.
3. Ukončiť výstavbu vodnej stavby do 12/2020.
4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky.
5. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie realizácie stavby.
6. Stavebník je povinný počas prác dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

7. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciu overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
8. Pred začatím prác vytýčiť všetky podzemné vedenia.
9. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
10. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil.
11. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
12. Pre stavbu sa môžu používať iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, ktoré zabezpečia hospodárnosť výstavby, požiadavky ochrany zdravia, požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadení, predpokladanú životnosť a úžitkovosť stavby.
13. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu povrchových a podzemných vôd.
14. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe, môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona.
15. Stavebník je povinný škody spôsobené na cudzom majetku uhradiť v plnom rozsahu.
16. Po ukončení stavebných prác stavebník je povinný pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
17. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil.
18. VVS, a.s., závod Prešov:

Na pozemky, po ktorých je projektovaný verejný vodovod a verejná kanalizácia je potrebné zriadiť bezodplatné vecné bremeno na prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii v prospech prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

Investor najneskôr ku kolaudácii stavby zriadi na príslušnom úrade životného prostredia pásma ochrany pre navrhovaný verejný vodovod a navrhovanú verejnú kanalizáciu podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach.

Investor stavby zabezpečí rekonštrukciu – prestavbu dna koncovej revíznej kanalizačnej šachty verejnej kanalizácie, do ktorej sa novostavba napája, na šachtu priebežnú.

Odvádzanie splaškových vôd a dodávka pitnej vody pre nehnuteľnosti bude možné až po dobudovaní, skolaudovaní a sprevádzkovaní projektovanej splaškovej kanalizácie a vodovodu na základe podania žiadosti o napojenie na zákazníckom centre našej spoločnosti.

Vytýčenie jestvujúceho vodovodného a kanalizačného potrubia a pripojenie navrhovaného vodovodu a kanalizácie na jestvujúcu verejnú kanalizáciu a verejný vodovod zrealizuje VVS a.s., závod Prešov, na základe objednávky (call. centrum 051/7572777). Pri podaní objednávky je potrebné doložiť PD a kópiu tohto vyjadrenia. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č. tel. 051/7572421. V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS, nenesie VVS, a.s., zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS, a.s.

Investor prizve oprávnených zástupcov VVS, a.s., závod Prešov k skúške vodotesnosti navrhovaného vodovodu, na kontrolné dni a k prevzatíu a odovzdaniu stavby. Kontakt: vedúci strediska Ing. Polomský Adrián, tel. č. 051/7572534.

V prípade prevzatia investorstva navrhovaného vodovodu a navrhovanej kanalizácie našou spoločnosťou, alebo prevzatia do prevádzky, budeme realizovať a prevádzkovať verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bez vodovodných prípojok a kanalizačných prípojok.

Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., § 4, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, nie sú súčasťou verejného vodovodu.

Pri realizácii stavby žiadame rešpektovať potrubie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu v správe VVS, a.s., závod Prešov v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z., § 19. Pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie tvorí pás o šírke 1,5 m na obe strany od vonkajšieho okraja vodovodného a kanalizačného potrubia do priemeru 500 mm.

V prípade odovzdania kanalizácie do správy našej spoločnosti je okrem tlakových skúšok potrebné vykonať aj monitoring kanalizácie priemyselnou kamerou z dôvodu dodržania nivelety potrubia podľa projektovej dokumentácie.

Najneskôr ku kolaudácii odovzdá investor prevádzkovateľovi porealizačné zameranie novostavby vo forme .dgn – Micro Station, PD skutočného vyhotovenia ako aj ďalšie doklady potrebné k prevádzkovaniu verejných sietí našou spoločnosťou. Prevádzkovanie zahájí náš závod na základe zmluvy o výkone správy infraštruktúrneho majetku, ktorá bude po vydaní kolaudačného rozhodnutia uzatvorená medzi vlastníkom sietí a VVS, a.s., Košice ako prevádzkovateľom – v zmysle predbežných jednaní s VVS, a.s., závod Prešov.

19. VSD, a.s., Košice:

Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné NN a VN (do 35 kV) rozvody, ktoré si môžete na mieste lokalizovať.

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.: Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.

Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane, pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m. Pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m. Pre závesové káblové vedenie 1 m. Pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane je vzdialenosť 15 m.

Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a prízjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného el. vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného el. vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava el. vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

Ochranné pásmo TS s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplatením alebo obostavanou hranicou objekt TS, pričom musí byť zabezpečený prístup do TS. V ochrannom pásme TS je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky el. stanice.

Upozorňujeme Vás, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy nevidujeme.

20. SPP, a.s., – Distribúcia, Bratislava:

Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP - distribúciu o presné vytýčenie existujúcich plynárenských

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sppp-distribucia.sk).

V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100,0 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel. č. 421 55 242 5509) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.

Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

Odryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.

Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727.

SPP – D pri všetkých prípadoch poškodenia PZ, môže podať podnet Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €.

Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.

Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení, alebo ich ochranných, bezpečnostných pásiem.

Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

21. OÚ Sabinov, Štátna správa ochrany prírody a krajiny:
Ak bude v rámci celej stavby potrebné odstrániť prekážajúce drevinu alebo krovie rastúce mimo lesa je stavebník povinný postupovať podľa § 47 zákona OPaK:
Výrub drevinu možno vykonať až po vyznačení výrubu drevinu a po právoplatnosti súhlasu na výrub drevín.
Výruby drevín spojené s realizáciou projektu realizovať v mimovegetačnom období (od 1.10 do 31.3. kalendárneho roka).
V rámci realizácie stavby je potrebné dodržiavať štandardné technické opatrenia, ktorými sa zabezpečí ochrana pôdy, vôd a okolitých biotopov, aby nedošlo k znehodnocovaniu kvality územia.
22. OÚ Sabinov, Štátna správa odpadového hospodárstva:
So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
Ku kolaudácii stavby predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov.
23. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia je žiadateľ povinný prísť na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, pre vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia.
24. Vodná stavba sa môže užívať na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré vydá na návrh stavebníka orgán štátnej vodnej správy.

Námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli podané, požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Obec Šarišské Michal'any, Obecný úrad, ul. Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michal'any, požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OcÚ-452/2017 doručeným dňa 2.10.2017 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Kanalizácia – Nová ulica, Vodovod – Nová ulica,“ v rozsahu:

K žiadosti boli doložené tieto doklady: Projektová dokumentácia stavby, ktorú vypracoval Ing. Marián Pekarovič, autorizovaný stavebný inžinier. Rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 186/2017-292/Mt zo dňa 27.7.2017, právoplatné dňom 4.9.2017. Vyjadrenie územného orgánu – obce Ostrovany č. ObU/307/2017 zo dňa 10.11.2017. Kolaudačné rozhodnutie č. OŽP/2005/01163-00003/ŠVS/Gi zo dňa 22.12.2005 právoplatné dňom 28.1.2006 a č. ObÚŽP/1/2011/00173-04/ŠVS-Če zo dňa 18.8.2011. OU-SB-OSZP-2016/001224-00004/Če/ŠVS zo dňa 25.11.2016, právoplatné dňom 19.12.2016. Vyjadrenie VVS, a.s., závod Prešov č. 10008/2017/O zo dňa 3.2.2017. Stanovisko OR HaZZ v Prešove č. ORHZ-PO1-205-004/2017 zo dňa 21.6.2017. Vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s., č. TD/NS/0198/2017/Uh zo dňa 20.2.2017. Vyjadrenie VSD, a.s., Košice č. 10450/2017 zo dňa 16.5.2017. Vyjadrenie Slovak Telekom č. 6611730025 zo dňa 29.10.2017: Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spol. Slovak Telekom, a.s., a Digi Slovakia, s.r.o. Vyjadrenie OÚ Sabinov, ŠSOH č. OU-SB-OSZP-2017/00771-02-Št/ŠSOH zo dňa 13.7.2017, ŠSOPaK č. OU-SB-OSZP-2017/757-02/Pi-ŠSOPaK zo dňa 19.7.2017. Výpis z listu vlastníctva č. 591. Kópia katastrálnej mapy.

V zmysle § 4 ods. 1 písm. 1 a) zákona NR SR o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie od poplatkov oslobodené.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 9.11.2017 oznámením č. OU-SB-OSZP-2017/001020-00002/Če/ŠVS zo dňa 6.10.2017 a verejnou vyhláškou.

Námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli podané, požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

Navrhované riešenie je z hľadiska ochrany vôd a ostatných zložiek životného prostredia a chránených záujmov spoločnosti vyhovujúce, nie je v rozpore s verejnými záujmami, Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie orgán štátnej vodnej správy v súlade s ust. § 26, § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 66, § 120 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení zákona č. 138/2004 Z.z. V súlade s § 54 zákona č. 71/1967 Zb. odvolanie je potrebné podať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia a to na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po využití riadnych opravných prostriedkov.

Rozhodnutie je verejnou vyhláškou, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z. a zákona č. 527/2003 Z.z. (úplné znenie zákona č. 138/2004 Z.z.), musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Šarišské Michaľany a správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Po zvesení tejto vyhlášky žiadame obec Šarišské Michaľany, aby túto verejnú vyhlášku doručila na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, prípadne potvrdenie o námietkach a o vyvesení verejnej vyhlášky.

Vyhláška vyvesená dňa: 06.11.2017
Dátum/podpis

Vyhláška zvesená dňa:
Dátum /podpis



Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru